# 酒田黒森1号(516kW)　発電実績　250W×2064枚　2026年11月

| 日付 | 天気 | 気温 ℃ | 日照時間 | 発電量 kWh | 売電金額 円 | 売電累計 円 | 売電目標累計(円) | 達成率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 晴れのち一時雨 | 14.6 | 3.2 | 0.0 | 0 | 0 | 27,223 | 0.0 |
| 11/2(月) | 雨 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54,446 | 0.0 |
| 11/3(火) | 晴れ時々曇り | 15.0 | 5.7 | | | | 81,669 | 0.0 |
| 11/4(水) | 曇り時々晴れ | 17.1 | 5.6 | | | | 108,892 | 0.0 |
| 11/5(木) | 曇り一時雨 | 18.2 | 0.0 | | | | 136,115 | 0.0 |
| 11/6(金) | 曇り時々雨 | 19.6 | 1.2 | | | | 163,337 | 0.0 |
| 11/7(土) | 曇り一時雨 | 10.9 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 190,560 | 0.0 |
| 11/8(日) | 晴れ時々曇り | 11.3 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 | 217,783 | 0.0 |
| 11/9(月) | 曇り一時雨 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 245,006 | 0.0 |
| 11/10(火) | 晴れ時々曇り | 9.3 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 272,229 | 0.0 |
| 11/11(水) | 晴れ | 11.4 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 299,452 | 0.0 |
| 11/12(木) | 晴れのち一時雨 | 12.9 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 326,675 | 0.0 |
| 11/13(金) | 晴れ一時雨 | 19.6 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 353,898 | 0.0 |
| 11/14(土) | 晴れのち曇り | 19.0 | 4.7 | 0.0 | 0 | 0 | 381,121 | 0.0 |
| 11/15(日) | 曇り時々雨 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 408,344 | 0.0 |
| 11/16(月) | 晴れ時々曇り | 14.6 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 435,567 | 0.0 |
| 11/17(火) | | | | | | | 462,790 | |
| 11/18(水) | | | | | | | 490,012 | |
| 11/19(木) | | | | | | | 517,235 | |
| 11/20(金) | | | | | | | 544,458 | |
| 11/21(土) | | | | | | | 571,681 | |
| 11/22(日) | | | | | | | 598,904 | |
| 11/23(月) | | | | | | | 626,127 | |
| 11/24(火) | | | | | | | 653,350 | |
| 11/25(水) | | | | | | | 680,573 | |
| 11/26(木) | | | | | | | 707,796 | |
| 11/27(金) | | | | | | | 735,019 | |
| 11/28(土) | | | | | | | 762,242 | |
| 11/29(日) | | | | | | | 789,464 | |
| 11/30(月) | | | | | | | 816,687 | |
| 月合計 | | ℃ | h | 0.0 | ¥0 | | | |
| **実績平均(/日)** | | **14.5** | **2.51** | **0.0** | **¥0** | | | |
| **月目標値(/日)** | | | **2.14** | **787.7** | **¥27,223** | | | |

倒木による受電柱破損により,しばらくの間稼働できません。復旧は11月中旬の予定

